



Tegn.nr.:
IRS_LNO_K01_T3_EST_N01

Rev.:

Signaturforklaring	
CCS kode	Beskrivelse
[L]%AD101	Skillevægge BD 60+ dB 58 R'w 15 mm brandgips 15 mm brandgips 45 x 95 mm ribber 95 mm Isolering 12,5 mm fibergips 20 mm luft 12,5 mm fibergips 45 x 95 mm ribber 95 mm Isolering 15 mm brandgips 15 mm brandgips
[L]%AD102	Skillevægge BD 60 dB 42 R'w 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips 45 x 95 mm ribber 95 mm Isolering 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips
[L]%AD103	Skillevægge BD 60 dB 48 R'w 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips 45 x 70 mm ribber 70 mm isolering 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips
[L]%AD104	Skillevægge BD 60 dB 55 R'w 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips 45 x 70 mm ribber 70 mm isolering Fasthold af isolering 20 mm luft Fasthold af isolering 45 x 70 mm ribber 70 mm isolering 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips

Signaturforklaring	
CCS kode	Beskrivelse
[L]%AD105	Skillevægge BD 60 dB 58 R'w 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips 45 x 95 mm ribber 95 mm Isolering Fasthold af isolering 20 mm luft Fasthold af isolering 45 x 95 mm ribber 95 mm Isolering 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips
[L]%AD107	Forsatsvæg 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips 45 x 70 mm ribber 70 mm isolering
[L]%AD108	Kalksandstensvæg 240 mm kalksandsten
[L]%BD101	Ydervægge U-værdi 0,13 Wm²K 12 mm afstandslister lodret 8 mm vindplade (klasse 1) 45 x 245 mm ribber 245 mm Isolering Dampspærre 45 x 45 mm lodret påføring 45 mm Isolering 12,5 mm fibergips
[L]%BD102	Sandwich element U-værdi 0,16 Wm²K 1 mm stål 240 mm mineraluldsisolering 1 mm stål
[L]%BD201	Ydervægge beklædning (sinusplade) 18 mm sinusplade 25 mm vandrette ventileret afstandsprofiler
[L]%BD202	Ydervægge beklædning (genbrugstræ) 18 mm ydervæg beklædning i genbrugstræ 25 mm vandrette ventileret afstandsprofiler

Rev.: Dato: Tekst:

Ambulancestation, Nørre Alslev

Bygherre:
Region Sjælland
Fase:
Myndighedsprojekt

Matr. nr.:
19a
Adresse:
Baltivej, Guldborgsund Kommune



Tegn. navn:
Etageplan, stue

Tegn. nr.:
IRS_LNO_K01_T3_EST_N01

Revision:

Sagsnr.: 2023 111 06 Mål: 1:100 Dato: 2023.06.21 Tegnet af: LSC Godkendt af: DS



Jorton a/s Foldagervej 16, 4623 Lille Skensved +45 89 30 45 00 Totalentreprenør



AI a/s Edisonsvej 20, 5000 Odense C +45 82 30 31 01 Arkitekt & ingeniør